

1) Výrobek: **MANOMETR AXIÁLNÍ**

2) Typ: **IVAR.MA 50**  
**IVAR.MA 63**



3) Charakteristika použití:

- Pro měření tlaku média v systémech vytápění.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
MA50004BB	IVAR.MA 50	0 ÷ 4 bar
MA50006BB	IVAR.MA 50	0 ÷ 6 bar
MA50010BB	IVAR.MA 50	0 ÷ 10 bar
MA50016BB	IVAR.MA 50	0 ÷ 16 bar
MA63004BB	IVAR.MA 63	0 ÷ 4 bar
MA63006BB	IVAR.MA 63	0 ÷ 6 bar
MA63010BB	IVAR.MA 63	0 ÷ 10 bar
MA63016BB	IVAR.MA 63	0 ÷ 16 bar

5) Technické a provozní parametry:

- tlakový rozsah 0 ÷ 4 bar, 0 ÷ 6 bar, 0 ÷ 10 bar, 0 ÷ 16 bar
- IVAR.MA 50 průměr 50 mm, IVAR.MA 63 průměr 63 mm, průměr 80 mm na objednávku
- zadní připojení
- připojovací rozměr závit vnější 1/4" M

**6) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.