www.regulus.cz

Výměna filtrační textilie v rekuperačních jednotkách Sentinel Kinetic B, B Plus


1. Odklopte dvířka filtrů a vyjměte oba filtry.



2. Nové filtrační textilie bez rámečku vložte přímo do otvoru pro filtry a dvířka zavřete.



3. Vždy po několika měsících podle nastavení okolního prostředí (interval 6 měsíců= městské, 12 měsíců= příměstské, 18 měsíců= venkov) se na horním řádku objeví text:
Zkontroluj filtr (Check Filter) jako připomínka kontroly a případně i vyčištění či výměny filtru.



Jakmile máte filtr v pořádku, stiskněte a podržte na 5 sec. současně ⇧ a ⇩, čímž zprávu vymažete.

©2019 Vyhrazujeme si právo na chyby, změny a zlepšení bez předchozího oznámení.

REGULUS spol. s r.o.
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz