ČISTICÍ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ



MANTA 400 PLUS

Nekyselý kapalný čisticí přípravek a změkčovadlo pro otopné soustavy.

Zabraňuje ukládání kalu, odstraňuje zbytky koroze a usazeniny z otopných soustav, které jsou v provozu déle než 6 měsíců.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	**kapalné**
BARVA	**bez barvy**
ZÁPACH	**mírný**
pH	**8**
DÁVKOVÁNÍ	**250 ml přípravku na 100 l kapaliny v systému**

BALENÍ

Láhev, 250 ml	**Obj. kód – 21818**

POSTUP POUŽITÍ

Soustavu nejprve vypusťte a napusťte obyčejnou vodou. Přidejte 1 balení přípravku na každých 100 l otopné vody, a to buď přes expanzní nádobu, napouštěcí kohout, radiátor nebo pomocí čerpadla.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14 °dH (tvrdá voda), zvyšte koncentraci na 2 %, a pokud přesahuje i 20 °dH (velmi tvrdá), pak na 3 %. Stejně tak zvyšte koncentraci, pokud je systém silně znečištěn kalem.

Vodu s čisticím přípravkem nechte cirkulovat, pokud možno v teplém okruhu, po dobu 8 dnů. Doba působení závisí do značné míry na stavu otopné soustavy. U větších nebo hodně znečištěných systémů může být potřeba proces opakovat.

Otopnou soustavu vypusťte, aby se odstranily rozpuštěné zbytky znečištění, a nakonec ji propláchněte čistou vodou.

Po vyčištění se doporučuje naplnit okruh čistou, podle potřeby upravenou vodou s přídavkem MANTA 100 PLUS, který vytvoří ochrannou vrstvu a bude bránit usazování vápenatých sedimentů a korozi.