R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4 - Modřany

Telefon: +420 244 016 904
+420 241 764 506
Email: brezina@regulus.cz

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobci:

R E G U L U S spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku (výrobek, typ):

Termostat zásuvkový
T33, TZ33A

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení (popis výrobku, technické údaje):

napájení: 230 V~ / 50 Hz
spínaná zátěž:16 (3) A
pracovní teplota: 0 - 45 °C
nastavení teploty termostatu: 5 - 35 °C s krokem 0,5 °C
krytí: IP 20

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2014/35/EU - elektrická zařízení v určitých mezích napětí (LVD)
Směrnice 2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Odkaz na příslušné harmonizované normy:

EN IEC 60730-2-9:2016 + A1:2019 + A2:2020; EN 60730-1:2016 + A1:2019 + A2:2022;
EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024;
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01; EN 60730-1:2016+A11:2024;
EN IEC 60730-2-9:2019+A2:2020; EN IEC 55014-2:2021

Místo a datum vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 18. 6. 2026

Mgr. Milan Březina
manažer jakosti