R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4 - Modřany

Telefon: +420 244 016 904
+420 241 764 506
Email: brezina@regulus.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobci:

R E G U L U S spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Termostatické trojcestné ventily TSV, TSV D

Popis a určení výrobku:

Termostatické trojcestné ventily TSV slouží k udržování minimální teploty vratné vody do kotle nebo jiného zdroje tepla na jmenovité teplotě.
Termostatické trojcestné ventily TSV D slouží jako ochrana tepelného čerpadla před zamrznutím v případě výpadku elektrické energie.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) d) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na použité normy:

ČSN 137100:1988 Drobné armatury - Všeobecné technické předpisy
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti - Požadavky
PN 03_1:2011 Technologický postup výroby termostatických trojcestných ventilů

Soubor deklarovaných technických vlastností TSV:

otevírací teplota ventilu: od 45 °C do 72 °C (dle typu)
jmenovitá světlost: od DN 25 do 50 (dle typu)
max. provozní přetlak: 6 bar
max. pracovní teplota: 95 °C

Soubor deklarovaných technických vlastností TSV D:

max. pracovní tlak: 10 bar
teplota okolí: - 30 až 60 °C
teplota pracovní kapaliny: 0 až 95 °C
teplota otevření: 2 °C
teplota zavření: 3 °C

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2026/0182 ze dne 9. 7. 2026
Protokol o certifikaci č. 227-P5-12-0179 ze dne 11. 4. 2012
Dodatek protokolu o certifikaci č. 227-P5-12-0179/1 ze dne 9. 7. 2026
Protokol o systému řízení výroby č. 227-KD-12-0178 ze dne 11. 4. 2012

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

CZ

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 9. 7. 2026

Mgr. Milan Březina
manažer jakosti