R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4 - Modřany

Telefon: +420 244 016 904
+420 241 764 506
Email: brezina@regulus.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobci:

R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 3/1897, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Ventily řady Vxy
(typ: VZK, VZU, VDK, VSK)

Popis a určení výrobku:

Ventily řady VZK a VZU slouží jako přepínací ventily, které v průběhu přepínání nepřerušují průtok kapaliny společným hrdlem. Je možné je použít ve spojení s jakýmkoliv regulátorem nebo termostatem, který má spínací kontakt s napětím 230 V pro sepnutí spínané fáze pohonu. V případě selhání regulátoru nebo termostatu může být pohon ovládán ručně.
Ventily řady VDK a VSK slouží jako směšovací ventily s ručním ovládáním.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. a) b) d) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (Směrnice 2014/35/EU) - *vztahuje se pouze na ventily s elektrickým pohonem*
Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Směrnice 2014/30/EU) - *vztahuje se pouze na ventily s elektrickým pohonem*
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na technické normy:

ČSN EN 1074-1:2001; EN 60730-1:2011; EN 60730-2-14:1997/A2:2008;
ČSN EN 55014-1 ed. 3:2007; ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006; ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009;
ČSN EN 62233:2008; ČSN EN ISO 9001:2016

Soubor deklarovaných technických vlastností:

max. pracovní tlak: 10 bar
pracovní teplota kapaliny: 110 °C
Úhel přestavení ventilu: 90 °
Pracovní teplota okolí: 5 °C až 40 °C
max. rozdíl tlaků: 10 bar
Další technické vlastnosti jednotlivých ventilů jsou uvedeny v technických listech pro jednotlivé typy ventilů

Údaje o osobách podílejících se na posouzení shody:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
IČO: 250 52 063

Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
akreditovaná laboratoř č. 1387
U Sila 139, 463 11 Liberec
IČO: 710 09 434

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraβe 65, DE-80339 München
Německá spolková republika

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2026/0183 ze dne 9. 7. 2026
Protokol o certifikaci č. 227-P5-12-0180 ze dne 11. 4. 2012
Dodatek protokolu o certifikaci č. 227-P5-12-0180/1 ze dne 9. 7. 2026
Stavební technické osvědčení č. 227-STO-12-0180 ze dne 18. 1. 2012
Změna stavebního technického osvědčení č. 227-STO-12-0180 ze dne 31. 5. 2026 s platností do 31. 5. 2028
Protokol o zkoušce č. PBU-38/2011 ze dne 29. 9. 2011
Certificate No. Z1B150310814016 ze dne 24. 3. 2015
Compliance Document No. D8100110814014 ze dne 13. 1. 2010
Test Report No. 028-713055405-000 ze dne 24. 3. 2015

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

CZ

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 9. 7. 2026

Mgr. Milan Březina
manažer jakosti