R E G U L U S spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4 - Modřany

Telefon: +420 244 016 904
+420 241 764 506
Email: brezina@regulus.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobci:

R E G U L U S spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostní DBV 2

Popis a určení výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostní DBV 2 slouží v otopných systémech se zdrojem tepla na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku jako ochrana zdroje tepla proti přehřátí.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) d) zákona č. 22/1997 Sb.
a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatní technické normy:

ČSN EN 14597:2012; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965

Úplný soubor deklarovaných technických vlastností:

jmenovitá světlost: DN 20
připojení trubek: G¾" vnější
připojení zdroje tepla: R¾" vnější (kuželový)
min. průměr přípojného potrubí: DN 16
jmenovitý tlak: PN 6

R E G U L U S spol. s r.o.
sídlo: Do Koutů 1897/3, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00 | IČO: 453 17 020 | DIČ: CZ45317020
Firma zapsána do veřejného rejstříku dne 6. 3. 1992 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7677

max. pracovní tlak otopné kapaliny: 4 bar
max. pracovní tlak studené vody: 6 bar
max. pracovní teplota kapaliny: 110 °C
otevírací teplota ventilu: 97 ± 2 °C
Max. chladicí výkon*) (zdvih obou členů): 220 kW
Max. chladicí výkon*) (zdvih jednoho členu): 140 kW
K_{vs} při teplotě 110 °C (zdvih obou členů): 2 m³/h
K_{vs} při teplotě 110 °C (zdvih jednoho členu): 1,3 m³/h
Hmotnost: 0,70 kg

**) Při těchto parametrech chladicí vody před ventilem: tlak 2 bar, teplota 15 °C.*

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2026/0252 ze dne 25. 9. 2026
Protokol o certifikaci č. 227-P5-26-0252 ze dne 25. 9. 2026
Protokol o zkoušce č. A086/2026 ze dne 23. 9. 2026

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

CZ

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 25. 9. 2026

Mgr. Milan Březina
manažer jakosti

REGULUS spol. s r.o.
sídlo: Do Koutů 1897/3, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00 | IČO: 45317020 | DIČ: CZ45317020
Firma zapsána do veřejného rejstříku dne 6. 3. 1992 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7677